



MASKINENTREPRENØR STIAN A. OLSEN AS
Marius Norbeck
Postboks 83
2036 MAURA

Deres ref.:
Ref.:4434538-
Skjemanr.:800061

Vår ref.:
25/1778/25/21836/SIMS

Dato:
05.02.2025

Svar på melding om overskridelse av støygrenser ved bygg- og anleggsvirksomhet - Grini Næringspark 5

Folkehelsekontoret viser til melding om støyende arbeid fra ansvarlig søker Marius Norbeck fra MASKINENTREPRENØR STIAN A. OLSEN AS, vedrørende grunnarbeidene for nytt bygg i Grini Næringspark 5. Det er Baker Hansen AS som er byggherre.

Informasjon fra meldingen

Det skal utføres grunnarbeider for nytt bygg. Dette innebærer sprengning, sikring av fjell med bolter, og opplasting av gravemasser.

Prosjektets varighet er: 01.01.2025 - 31.12.2026

Ingen støypregoser foreligger.

Arbeidstider:

Mandag - Fredag 07:00 - 19:00 (sterkt støyende arbeider 0700-1700)

Det skal ikke jobbes nattestid eller på søndager.

Sterkt støyende arbeider vil foregå i korte perioder om gangen (kun i noen dager) og ha en samlet varighet på ca. 5-6 uker i løpet av 5-6 måneder.

Avbøtende tiltak beskrevet i meldingen: begrenset arbeidstid

Sprengning og sikring av fjell vil kun foregå i en kort periode på dagtid.

Hovedentreprenør er nabokontakten. Nabovarsel ble tilsendt Folkehelsekontoret.

Generell informasjon til virksomheten

Postadresse:
Postboks 700
1338 SANDVIKA
E-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Arnold Haukelands
Plass 10

Org. nr: 974553376
Bank:
Telefon: 67504050
Faks:

KLART SPRÅK?
Hjelp oss å bli bedre:
klartsprak@baerum.kommune.no

Bygge- og anleggsaktivitet omfattes av forskrift om miljørettet helsevern § 9a) ved etablering og bruk av støykilder skal det tilstrebes lavest mulig støynivå. Støy og vibrasjoner fra anleggsaktivitet, skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå. Grenseverdiene for bygge- og anleggsstøy i T-1442/2021, angir helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene.

Entreprenør må vurdere hvordan omgivelsene blir påvirket av aktiviteten, og iverksette støyreducerende og forebyggende tiltak. Det må etableres en informasjonsstrategi ovenfor naboer. Håndtering av bygge og anleggsstøy må fremgå av internkontrollsystemet. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å overholde støygrensene, skal det iverksettes avbøtende tiltak. Utfyllende informasjon om avbøtende tiltak er beskrevet i veileder til støyretningslinjen T1442/2021 og i Bærum kommunes informasjonskriv.

Støyende anleggsaktiviteter skal primært skje på dagtid (kl. 07-19). Det skal gode grunner til for arbeider, som overskrider støygrenser, skal utføres på kveld (kl. 19-23) eller natt (kl. 23-07). Gode grunner kan f.eks. være arbeider på vei eller bane, hvor de samfunnsmessige konsekvensene blir store, dersom arbeidene foregår på dagtid. Det kan også være av hensyn til sikkerhet for omgivelsene eller de som skal utføre arbeidet.

Folkehelsekontorets vurdering av meldingen

Folkehelsekontoret vurderer at informasjonsstrategien ovenfor naboene er mangelfull. Nabovarselet bør revideres slik at naboene får konkret og oppdatert informasjon om datoene og arbeidstidene av både sterkt støyende- og ikke sterkt støyende arbeider, inkludert når det skal arbeides på lørdager. Minimumskrav til innhold i varsel finnes her: [6.3 Plan for håndtering av støy - miljodirektoratet.no](https://www.miljodirektoratet.no/plan-for-handtering-av-stoy). Berørte parter må varsles om arbeidene i god tid (minst 1 uke) før arbeidet starter.

Dersom informasjonsstrategien oppdateres, anser vi de avbøtende tiltakene beskrevet av MASKINENTREPRENØR STIAN A. OLSEN AS å være hensiktsmessige og i tråd med forskriftens krav og Miljøverndepartementets støyretningslinje T-1442. Dersom arbeidene medfører større støyulemper for berørte naboer enn forutsatt, kan Folkehelsekontoret kreve forholdene rettet, jfr. folkehelselovens § 4 og §14, og forskrift om miljørettet helsevern § 9.

Med hilsen

Simone Sagen
spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger derfor ikke signatur